

Ett bra komplement till nödbelysningen

Efterlysande skyltar, tape och andra markeringar kan användas som komplement till nödbelysning vid markering av utrymningsvägar.

I miljöer med krav på minst 1 lux på utrymningsvägen är dock alltid nödbelysningsarmaturen obligatorisk.

För optimal effekt krävs att skylten/materialet är konstant belyst för att kristallerna skall vara fullt aktiverade.

Armaturer med lysrör eller kompakt-lysrör rekommenderas för aktivering av det efterlysande materialet. Belysning med glödljus- och natriumarmaturer avrådes.




Efterlysande skyltar belysta med lysrörsarmatur samt effekt vid strömbrott.

Skyltar				
Typ av skylt	Beskrivning	E-nr	Typ-nr	Storlek LxH mm
	Efterlys skylt hö 297 Efterlys skylt hö 420 Efterlys skylt hö 594	73 487 50 73 487 51 73 487 52	311 042 311 075 311 100	297x105 420x148 594x210
	Efterlys skylt vä 297 Efterlys skylt vä 420 Efterlys skylt vä 594	73 487 53 73 487 54 73 487 55	311 034 311 067 311 091	297x105 420x148 594x210
	Efterlys skylt ned 297 Efterlys skylt ned 420 Efterlys skylt ned 594	73 487 56 73 487 57 73 487 58	311 026 311 059 311 083	297x105 420x148 594x210
	Efterlys skylt hö ned	73 487 59	313 642	297x105
	Efterlys skylt hö upp	73 487 60	313 659	297x105
	Efterlys skylt vä ned	73 487 61	313 667	297x105
	Efterlys skylt vä upp	73 487 62	313 675	297x105


Fortsättning nästa sida.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

Dörrmidjeskylt		
Typ av skylt	E-nr	Storlek LxH mm
	73 487 63	800x105

Markering		
Självhäft. markering	E-nr	Dim mm
	73 487 64	55

Läsavstånd	
Höjd mm	Läsavstånd
100	10
124	12
150	15
189	18
250	25

Tape		
Efterlysende tape (25 m/rulle)	E-nr.	Bredd mm
	73 480 57 73 480 58	50 100

Specials skylt		
	För dörr med dörröppnare	
	E-nr	73 480 49
	Bredd mm	150
	Längd mm	500

FAKTA	
Fulladdat efterlysende material ger en ljusstyrka av:	
Efter 10 minuter	Ca 125 mcd/cm ²
Efter 60 minuter	Ca 18 mcd/cm ²
Effektuppgifterna förutsätter att skylten varit konstant belyst.	

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



Box 278, 651 07 Karlstad
Tel 054-57 01 20, Fax 054-56 25 13
kamic.karlstad@kamic.se
www.kamic.se

Nödbelysning 1201.12.05