

PRESTANDEDEKLARATION

Nr: KAMIC-211109-4141

1. Produkttypens unika identifikationskod: KI-10B Brandvarnare

2. Typnummer: 94.4141

3. Avsedd användning: Brandvarning för placering inomhus

4. Tillverkarens namn: Kamic Installation AB, Körkarlsvägen 4, 653 46 KARLSTAD, SWEDEN

5. Tillverkarens representant: N/A

6. System för bedömning av byggprodukts prestanda: System 1

7. Harmoniserad standard: BS EN 14604:2005 + AC 2008

BRE Global Limited 2831 har utfört typprovning och inledande inspektion av fabriken och av fabriken egen tillverkningskontroll med fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande av fabriken tillverkningskontroll enligt system 1 och utfärdat EG-intyg om överensstämmelse enligt 2831-CPR-F2840

8. Teknisk bedömning: Ej tillämplig.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
		EN 14604:2005/AC:2008
Nominella aktiveringsförhållanden/ känslighet, Fördröjning (svarstid) och Funktion vid brand	PASS	CPR No: 2831-CPR-F2840
Driftsäkerhet	PASS	
Tolerans för matningsspänning	PASS	
Varaktighet driftsäkerhet och svarsfördröjning, temperaturbeständighet	PASS	
Hållbarhet driftsäkerhet, vibrationstålighet	PASS	
Hållbarhet och driftsäkerhet, luftfuktighetsresistens	PASS	
Hållbarhet och driftsäkerhet, korrosionsbeständighet	PASS	
Hållbarhet driftsäkerhet, elektrisk stabilitet	PASS	
Notering:		

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges under punkt 4.


Undertecknat för tillverkaren av:

Patrik Lindström, Produktchef

(namn och befattning)

Västra-Frölunda 2021-11-10

(plats och dag för utfärdande)


(namnteckning)